

Velfærdsforanstaltninger

3.13 Bilag 13 Checkskema for velfærdsforanstaltninger

Byggepladsens adresse: _____

Arbejds miljø gennemgang foretaget af: _____

Dato for arbejds miljø gennemgang: _____

Nedenstående skema udfyldes ved arbejds miljø gennemgang om velfærds -foranstaltninger

Arbejds miljø emne	I orden JA/NEJ	Hvis ikke beskriv hvor og hvad problemer er	Beskriv løsningen på problemet	Navn ansv. og dato for løsning
Se Håndbogen om arbejds miljø i Bygge og Anlæg om løfte og hejseredskaber bl.a. afsnit om skurvogns faciliteter.				
Er arbejdet kortvarigt? Dvs.: <ul style="list-style-type: none"> • arbejdet varer højst 3 dage, • overstiger i omfang ikke 6 manddage, eller • de ansatte begynder og slutter den daglige arbejdstid et andet sted end byggepladsen Er der adgang til følgende ved kortvarigt arbejde: <ul style="list-style-type: none"> • toilet • spiseplads • håndvask med rindende varmt vand • omklædning og mulighed for at opbevare tøj og personlige ejendele • mulighed for at tørre arbejdstøjet, hvis det bliver vådt under arbejdet samt hvis der er smittefare, arbejdet støver eller sviner meget, der er fare for at komme i berøring med sundhedsskadelige stoffer og materialer, høje temperaturer eller fysisk meget anstrengende arbejde – adgang til <ul style="list-style-type: none"> • brusebad og omklædning, hvor gangtøj og arbejdstøj er adskilt 				
Arbejde på byggepladsen af længere varighed Starter arbejdet på byggepladsen og er arbejdet ikke kortvarigt? Er der så følgende foranstaltninger til stede (normalt i form af en skurvogn, jf. bekendtgørelsen nr. 775 af 17. september 1992 om indretning af skurvogne) <ul style="list-style-type: none"> • Toilet • Håndvask med rindende varmt vand • Badefaciliteter med omklædningsmulighed • Adskilt omklædnings- og spiserum, og • 2 skabe til hver ansat? (Kravene til skurvogne kan også opfyldes ved, at de ansatte benytter velfærdsfaciliteter i en eksisterende bygning – dvs. toiletter, kantine, bad, omklædningsrum m.m. Brugsværdien skal dog som minimum have samme standard som en almindelig skurvogn)				
Er der <ul style="list-style-type: none"> • 1 håndvask for hver 5 personer • 1 brusebad for hver 10 personer • 1 toilet for hver 15 personer? 				
Er der max 200m eller en transporttid på 5 min. til toilet?				
Opfylder indretningen af skurvognen bekendtgørelsen om indretning af skurvogne? (Bekendtgørelse om indretning af skurvogne og lignende, Arbejdstilsynets bekendtgørelse nr. 775 af 17. september 1992)				

Velfærdsforanstaltninger

Andet				
Udføres der arbejde med for asbest, asfalt, bly, epoxy, polyuretan eller udføres der kloakarbejde? (Arbejde med disse stoffer og materialer er omfattet af særlige krav – herunder til velfærdsforanstaltninger, jf. bekendtgørelser for disse særlige områder)				
Udføres der vej- eller andet anlægsarbejde, hvor byggepladsen flytter sig under arbejdet? (Her vil der i særlige tilfælde kunne lægges på bestemmelserne. Spørg Arbejdstilsynets callcenter tlf. 70121288)				

17-07-2016