3.9 Bilag 9 Checkskema for belysning

Byggepladsens adresse:_____

Arbejdsmiljøgennemgang foretaget af:_____

Dato for arbejdsmiljøgennemgang:_____

Nedenstående skema udfyldes ved arbejdsmiljøgennemgang om belysning

Arbejdsmiljøemne Se Håndbogen om arbejdsmiljø i Bygge og Anlæg bl.a. afsnit om belsyning.	I orden JA/NEJ	Hvis ikke beskriv hvor og hvad problemer er	Beskriv løsningen på problemet	Navn ansv. og dato for løsning
Er orienteringsbelysningen beskrevet i plan for sikkerhed og sundhed (PSS)? Er det beskrevet hvilken del af belysningen den enkelte entreprenør har ansvar for?				
Er kontakter placerest så tæt ved indgangen som muligt				
Er det muligt at tænde arbejdsbelysningen vedindgangen til rum hvor orienteringsbelysning ikke er ført ind?				
Er det sikret at kontakterne ikke er placeret så man ved en fejltagelse kan komme til at slukke lyset for alle? (Brug evt. en nøgleafbryder)				
Er områder og rum, der ikke er tilstrækkelig belyst afspærret eller afmærket? Er der lokaler hvor der er risiko for, at man kan falde eller anden måde komme til skade afspærret?				
Er depot med sikringer og lamper anbragt på et let tilgængeligt sted?				
Er belysningen blændfri, uden reflekser eller medfører den generende varme? (Anbring fx altid lys fra mindst to sider – det hjælper mod dybe skygger)				
Er armaturer der anvendes under åben himmel konstrueret til det? Et defekt armatur kan være årsag til el ulykker.				
Har de relevante lamper den nødvendige jordforbindelse?				
Er orienteringsbelysningen på minimum 25 lux? (Orienteringsbelysning er den belysning, som er nødvendig for at mennesker og køretøjer kan færdes sikkert på pladsen)				
Er arbejdsbelysningen afpasset efter de arbejdsopgaver der skal udføres? Orienteringslys 25 lux Groft arbejde 50 lux Mere krævende arbejde 100 lux Overdækket arbejdsplads 200 lux Montagearbejde 300 lux Præcisionsarbejde 500 lux Man kan måle belysningens styrke med et luxmeter				
Opfylder byggeplads el – installationerne kravene i stærkstrømsreglementet?				
Er de nyoprettede elinstallationer anmeldt til det lokale elforsyningsselskab, og efterset hver 3. måned af en autoriseret elinstallatør?				

17-07-2016